

## Steuerleitungen Elektra Sissach

Tabelle B 5.35

Farbe		Funktion und Codierung der Steuerleiter		
alt	neu	Elektra Sissach	*	Codierung
	Hellgrau mit aufgeprägten Nummern	Steueraussenleiter <sup>1</sup>		
hellblau		Steuerinnenleiter	0	
grau		Warmwasserspeicher Nacht / Legionellen	1	60 - 65 / 70 - 73 / 90-90 / 90-91 /91-90
violett		Warmwasserspeicher Tag	2	02 - 03 / 10
orange		Speicherheizungen Nacht	3	30 / 31
grün		Spitzensperrung WP-Anlagen Lastregelung E-Mobilität-Ladestationen	4	25 26 - 29 / 32 - 33 34 - 36
braun			5	
braun		Tarif / DT / Maximum /	6	45/46 / 47-49
braun			7	
braun			8	
rosa		Beleuchtung	9	50 - 52
			PV-Anlagen (SReeg)	
	U72 2x4	EEA > 30kVA Gruppe 1		000%-82/82 030%-82/83 060%-82/84 100%-82/85
		EEA ≤ 30kVA Gruppe 2		000%-83/82 030%-83/83 060%-83/84 100%-83/85
		EEA ≤ 30kVA Gruppe 3		000%-84/82 030%-84/83 060%-84/84 100%-84/85